



AUTONOMIA SCOLASTICA IIS V. Kandinsky

Via Baroni, 35 - MILANO

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

INTERVENTO	RICHIESTA SCUOLA	INTERVENTI REALIZZATI
Fibra ottica	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato	
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• presenza di bagni inadeguati nella palestra• presenza di porte R.E.I non a norma	<ul style="list-style-type: none">• Manutenzione ordinaria effettuata presso i servizi igienici delle palestre.• Nell'ambito della manutenzione, oltre gli interventi di migioria previsti in appalto, sono stati eseguiti il rifacimento della pavimentazione all' ingresso dell'istituto e la rampa per disabili
Manutenzione impianti antiincendio	Nella zona della palestra l'allarme antincendio non funziona	Il servizio competente sta valutando se è possibile intervenire sull'impianto esistente perché è vetusto. In caso contrario l'intervento deve essere fatto rientrare negli interventi futuri che consentono di ottenere il CPI. Nel frattempo per gli allarmi possono essere utilizzati sistemi alternativi e complementari.
Manutenzione straordinaria ascensori		Intervento straordinario da programmare in relazione alle risorse rese disponibili
Iniziativa didattiche		Partecipazione al concorso "Cosa mi metto"
Sgombero	Sgombero di armadi inutilizzati	Non è pervenuta nessuna richiesta al servizio competente.
Contributo per piccole spese di manutenzione	Sono stati erogati contributi per l'importo di 5.812 € per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	