



AUTONOMIA SCOLASTICA BERCHET

Via della Commenda 26 - Milano

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

Intervento	Richiesta scuola	Interventi realizzati
Fibra ottica	La scuola non vuole essere collegata con la fibra CMM	
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• installare delle scale per rimuovere i nidi di api• sistemare i bagni (imbiancatura e manutenzione)• infiltrazioni in una auletta • facciate fatiscenti• porte molto vecchie, andrebbero sostituite o sistemate• blocco dell'ascensore	<ul style="list-style-type: none">• Formazione ponteggio per rimozione nidi di ape,• intervento idraulico per revisione generale bagni e successivi interventi puntuali in base alle varie esigenze,• intervento spurghi e rifacimento tratto di rete fognatura,• pulizia tetto e sistemazioni puntuale <p>Eseguiti interventi di manutenzione straordinaria programmata ed esattamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• manutenzione programmata dei corpi illuminanti, sostituzione di lampade al neon con lampade a basso consumo energetico nelle segreterie e presidenza,• eseguiti interventi di pulizie gronde• eseguito il monitoraggio e la manutenzione delle attrezzature sportive.
Abbattimento Barriere architettoniche		Fornitura e posa di due monta scale per disabili e consegnati al settore competente per le successive manutenzioni
Manutenzione impianti antiincendio	<ul style="list-style-type: none">• revisione periodica degli estintori (prevista per luglio)• assenza del C.P.I	La revisione degli estintori e di tutti gli altri dispositivi è stata effettuata il 12/07/2019 ed anche per il semestre successivo il 03/02/2020. Il D.L 59/2011 deroga l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi (CPI) al 31/12/2021, tuttavia la Città



		metropolitana di Milano ha eseguito gli interventi prioritari previsti dal D.M 26/agosto/1992 “norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” in primis la verifica e la realizzazione delle uscite di sicurezza contrapposte per consentire alle persone, in caso d’incendio di raggiungere il luogo sicuro, oltre ai dispositivi di protezione attiva (idranti estintori e simili) e passiva (compartimentazione degli archivi) e degli spazi a rischio specifico.
Manutenzione straordinaria ascensori		<ul style="list-style-type: none">• Manutenzione ordinaria ascensore eseguita• Sostituzione ascensore al momento non prevista• Montascale nuovi installati da settore manutenzione stabili (ARCH DE PANDIS)
Interventi di riqualificazione energetica	Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull’involucro (pr. Territori virtuosi)	Gara in corso
Iniziativa didattiche	Proposta di razionalizzare alcuni spazi per recuperare nuove aule per la didattica	Razionalizzazione spazi didattici: effettuato sopralluogo il 13/11/2019 e concordati interventi di recupero spazi didattici per l’inizio dell’anno scolastico 2020/21(sistemazione della pavimentazione nell’aula n. 93 e predisposizione di inferriate e serra
Sgombero		Sgombero arredi fuori uso e trasloco arredi ad altre scuole il 06/09/19
Contributo per piccole spese	Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.019 € per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	